

# 抚顺市水务局文件

抚水审字〔2026〕10号

---

## 抚顺市水务局关于准予抚顺矿业集团有限 责任公司老虎台矿疏干排水项目 取水许可决定书

抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿：

依你单位申请，我局受理了取水许可申请书。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，决定准予抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿疏干排水项目取水许可。

### 一、项目概况

本项目位于辽宁省抚顺市，行政区划隶属抚顺市新抚区、东洲区。项目性质为煤矿采掘，建设规模为240万吨/年。项目取水水源为矿坑涌水，为矿区生产、生活提供水源。矿井下集水水仓点位中心坐标为东经123° 56′ 34.45″ 北纬41° 51′ 4.02″、东经123° 56′ 50.06″ 北纬41° 51′ 9.78″。

### 二、批准事项

同意抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿疏干排水项目年取水量为 346.5 万立方米，日均用水量为 9493.15 立方米。其中采煤用水 45.6 万立方米/年、选煤用水 18.72 万立方米/年、矿区绿化用水 31.06 万立方米/年、道路场地洒水用水 7.0 万立方米/年、职工生活用水 6.01 万立方米/年、未预见水量及管网漏失水量 26.26 万立方米/年、外供页岩油厂用水 211.85 万立方米/年。以上用水均取自矿区疏干排水，取水类型为地下水。其他技术要求按照《抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿疏干排水项目水资源论证报告书专家评审意见》执行。

### 三、有关要求

1. 你单位应向我局提交发放取水许可证的申请和相关材料，经我局同意后发放取水许可证，并纳入取水许可管理范畴。

2. 你单位应当安装符合法律法规和技术标准要求的在线计量设施，对取水量进行计量，并将数据接入省级平台。做好计量设施运行维护，定期进行检定或者校准，保证计量设施正常运行且计量准确。

3. 你公司应严格落实节水“三同时”制度、计划用水管理制度、用水统计调查制度，加强供水用水管理。

4. 工程运行中取水事项有较大变更的，你公司应当按照《取水许可和水资源费征收管理条例》和《取水许可管理办法》等有关规定重新申请取水。

联 系 人：高峰、李佳文

联系电话：024-52431103

附件： 1．抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿疏干排水项目水资源论证报告书专家评审意见  
2．取水许可申请书

抚顺市水务局  
2026 年 2 月 9 日